

广阳湾一期市政道路东侧片区道路工程项目临时弃土场复垦工程

答疑补遗

各潜在投标人：

现将“广阳湾一期市政道路东侧片区道路工程项目临时弃土场复垦工程”比选招标项目答疑补遗发布。本答疑补遗文件是在招标文件的基础上作出的澄清、说明或补正，与招标文件具有同等法律效力，若相关内容与原招标文件不一致时，一律以本答疑补遗文件内容为准。

答疑部分

问题一：五年管护期及存活率 98%，栽植农作物(大豆/胡豆)一般仅存活一季，管护期内农作物是否要 5 年重复栽植？

回答：第一年按要求必须种植豆类作物（大豆、胡豆）。第二年起，在确保耕地不撂荒的前提下，可种植当季适宜农作物，并保证作物成活率达到 98%以上。

问题二：栽植乔木(带土球)栾树，是否有规格要求？

回答：详见补遗附件《广阳湾一期市政道路东侧片区道路工程弃土场临时用地土地复垦工程规划设计方案》。

问题三：土坎是什么做法？

回答：详见补遗附件《广阳湾一期市政道路东侧片区道路工程弃土场临时用地土地复垦工程规划设计方案》及施工图。

问题四：原场地无种植土，若业主供种植土到现场，摊铺平整的费用包含在机械平场中吗？若是，则 1.8 每平米单价是否低于成本太多？还是另算费用？

回答：摊铺平整费用包含在机械平整场地费用中。不再另算费用。

问题五：若施工单位严格按照合同设计要求做好了，由于业主或复垦方案原因导致的复垦验收一直不通过，付款如何处理？导致的变更或重复施工是否按实计算？

回答：复垦方案已通过区规资局审核备案，若因复垦质量问题（农作物、栾树品质差、成活率低等工程质量问题）导致复垦验收不合格，我司有权拒绝付款并追究相应责任。

问题六：是否有施工图？



回答：详见补遗附件。

问题七： 需要复垦的弃土场为一处还是若干处？

回答： 复垦区域为一处弃土场

问题八： 需要复垦的区域只是弃土场的平面区域还是包含了坡体斜面区域？

回答： 包括平面及边坡区域

问题九： 大豆种植的密度是否有要求？需要 5 年内，每年种植每年收割，收割获得粮种归谁，是否可以留作次年种粮？还是种植第一年，后期自然生长后，只需要管护？

回答： 详见补遗附件《广阳湾一期市政道路东侧片区道路工程弃土场临时用地土地复垦工程规划设计方案》及施工图；收获的粮食不允许进行售卖可用于次年种粮。

问题十： 胡豆种植的密度是否有要求？需要 5 年内，每年种植每年收割，收割获得粮种归谁，是否可以留作次年种粮？还是种植第一年，后期自然生长后，只需要管护？

回答： 详见补遗附件《广阳湾一期市政道路东侧片区道路工程弃土场临时用地土地复垦工程规划设计方案》及施工图；收获的粮食不允许进行售卖可用于次年种粮。

问题十一： 栽植乔木(带土球)栾树规格要求，请明确。

回答： 详见问题二回答。

问题十二： 水泥混凝土路面是否有混凝土强度等级要求，请明确。

回答： 详见补遗附件《广阳湾一期市政道路东侧片区道路工程弃土场临时用地土地复垦工程规划设计方案》。

补遗部分

现将“广阳湾一期市政道路东侧片区道路工程项目临时弃土场复垦工程”比选文件的补遗通知如下：

- 1、工程量清单以本次发布为准，具体详见本补遗内容附件。
- 2、施工图纸详见本补遗内容附件。
- 3、《广阳湾一期市政道路东侧片区道路工程弃土场临时用地土地复垦工程



规划设计方案》详见本补遗内容附件。

4、比选文件 第二章 竞选人须知 2.2.2 比选人对竞争性比选文件答疑的截止时间修改为“比选人应在 2026 年 3 月 30 日 17 时 00 分前向所有购买比选文件的竞选人发布澄清。”

